Составлен в порядке п. 110(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
Дата и время: 07.11.2026, 19:30
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 10, кв. 25

Акт проверки качества горячего водоснабжения

по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10, кв. 25

07.11.2026

Присутствовали: собственник квартиры Петров Иван Сергеевич; председатель совета многоквартирного дома Смирнова Ольга Павловна; представитель управляющей компании ООО «Уют» мастер Ковалёв Дмитрий Николаевич.

В ходе проверки произведено измерение температуры горячей воды в кранах ванной и кухни термометром жидкостным СП-2П, дата поверки 12.02.2026, межповерочный интервал 1 год.

Температура воздуха в ванной 22 °C, на кухне 21 °C. Перед измерением вода сливалась непрерывно в течение 3 минут до установления постоянной температуры. Поток направлялся в ёмкость 2 л, термометр погружался в центр ёмкости.

Температура горячей воды составила: в ванной 51 °C, на кухне 50 °C. Норматив — не ниже 60 °C и не выше 75 °C (п. 5 приложения № 1 к Правилам № 354). Отклонение — 9 °C.

Вывод: качество горячего водоснабжения не соответствует требованиям п. 5 приложения № 1 к Правилам № 354. Плата за горячую воду за расчётный период подлежит снижению в порядке п. 101 Правил № 354.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для собственника и управляющей компании.

Собственник

Петров И. С.

_____ / подпись /

Представитель управляющей компании

Ковалёв Д. Н.

_____ / подпись /

Председатель совета МКД

Смирнова О. П.

_____ / подпись /

Образец с сайта nikexpert.ru