ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Лесная, д. 8, офис 312
12 ноября 2026 г., 10:30

Акт замера температуры воздуха в помещении

от 12 ноября 2026 г. № 7

12 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе начальника административного отдела Сергеевой О. В., инженера по охране труда Ковалёва Д. А. и представителя арендодателя ООО «Эталон-Сервис» Макарова И. П. провела замер температуры воздуха в помещении офиса № 312 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8.

Замер выполнен поверенным термометром Testo 608-H1, заводской номер 4457821, свидетельство о поверке № С-БФ/12-10-2026/39872154, действительно до 11.10.2027. Прибор установлен на высоте 1,1 м от пола, в 0,6 м от наружной стены и в 1,2 м от отопительного прибора; показания сняты через 20 минут после установки.

Температура воздуха в помещении на момент замера — 16,4 °C. Для работы категории Iа в холодный период оптимальная температура — 22–24 °C, допустимая — 20–25 °C по СанПиН 1.2.3685-21. Отклонение от нижней допустимой границы — 3,6 °C.

Работники в помещении работают в верхней одежде, часть рабочих мест у наружной стены. Комиссия предлагает арендодателю в срок до 19 ноября 2026 года восстановить работу системы отопления и утеплить оконные проёмы, а до устранения — сократить время работы на этих местах.

Акт составлен в двух экземплярах: по одному для ООО «Ромашка» и ООО «Эталон-Сервис». Приложение: копия свидетельства о поверке термометра на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Начальник административного отдела

_____ / О. В. Сергеева /

Член комиссии

Инженер по охране труда

_____ / Д. А. Ковалёв /

Представитель арендодателя

Представитель ООО «Эталон-Сервис»

_____ / И. П. Макаров /

Образец с сайта nikexpert.ru