Объект капитального строительства: жилой дом, г. Тула, ул. Строителей, д. 12
Застройщик: ООО «Ромашка»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Подряд»

Акт освидетельствования скрытых работ

№ 1 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 1

Освидетельствованы скрытые работы по устройству монолитной фундаментной плиты на отм. −2,800 в осях 1–8/А–Г.

Работы выполнены по проектной документации шифр 24-05-КЖ, листы 12–15, и соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 и СП 70.13330.2012.

При освидетельствовании установлено: армирование выполнено по проекту, класс бетона В25, толщина защитного слоя не менее 40 мм, отклонения в пределах допусков.

Приложения: исполнительная схема армирования на 2 л. в 1 экз.; протокол испытаний бетонной смеси на 1 л. в 1 экз.; сертификаты на арматуру на 3 л. в 1 экз.; акт приёмки основания на 1 л. в 1 экз.

Представитель лица, выполнившего работы

Производитель работ

_____ / И. И. Иванов /

Представитель застройщика (технического заказчика)

Инженер технического надзора

_____ / П. П. Петров /

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль

Инженер строительного контроля

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru