Объект капитального строительства: жилой дом по адресу: г. Тверь, ул. Строителей, д. 12, корп. 2
Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-М»
Лицо, осуществившее строительный контроль: ООО «Технадзор»

Акт освидетельствования скрытых работ

№ 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г.

Предъявлены к освидетельствованию работы по устройству монолитной железобетонной плиты фундамента на отметке −2,400 в осях 1–8 / А–Д.

Работы выполнены по проектной документации ООО «Проект-Град», шифр 2026-14-КЖ, листы 12–18, и по рабочей документации, переданной в производство работ 02.11.2026.

При выполнении работ применены: бетон В25 по ГОСТ 26633-2015, партия № 214, паспорт качества от 10.11.2026; арматура А500С ∅16 по ГОСТ 34028-2016, сертификат № 4471.

Работы выполнены в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». Замечаний при осмотре нет.

Приложения: исполнительная схема армирования на 2 л. в 1 экз.; паспорт качества бетона на 1 л. в 1 экз.; сертификат на арматуру на 1 л. в 1 экз.; протокол испытаний кубиков на 1 л. в 1 экз.

Выполнил работы

Производитель работ ООО «Монолит-М»

_____ / А. С. Ковалёв /

Строительный контроль

Инженер ООО «Технадзор»

_____ / Д. В. Орлов /

Застройщик (технический заказчик)

Главный инженер ООО «Стройинвест»

_____ / С. П. Мельников /

Образец с сайта nikexpert.ru