Объект переключений: ПС 110 кВ «Северная»
Диспетчерское наименование объекта: ВЛ 110 кВ Северная — Заводская
Зона оперативного обслуживания: ОВБ Северного участка

Бланк переключений

№ _____ от «____» _____ 20__ г.

«16» ноября 2026 г. № 27

Цель переключений: вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Северная — Заводская.

Условия применения бланка: схема электрических соединений — ВЛ 110 кВ Северная — Заводская подключена через выключатель Q1 и разъединители QS1, QS2; на момент начала переключений выключатель Q1 включён, разъединители включены, заземляющие разъединители отключены. Устройства РЗА: дифференциально-фазная защита введена, автоматика включена. Наведённое напряжение на ВЛ отсутствует.

Последовательность выполнения операций (выполняется по команде диспетчера ДЦ): 1) проверить отсутствие нагрузки по ВЛ; 2) отключить выключатель Q1; 3) проверить положение выключателя Q1; 4) отключить разъединители QS1, QS2; 5) проверить отсутствие напряжения; 6) включить заземляющие разъединители.

Персонал, участвующий в переключениях: старший оперативный дежурный — лицо, выполняющее переключения; дежурный электромонтёр — контролирующее лицо.

Составил	**Проверил**	**Утвердил**
Старший оперативный дежурный _____ / И. И. Иванов /	Начальник оперативно-диспетчерской службы _____ / П. П. Петров /	Главный инженер _____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru