

Генеральному директору ООО «Ромашка»
П. П. Петрову
от начальника административного отдела
И. И. Иванова

Служебная записка

о поломке кондиционеров в переговорных комнатах

16 ноября 2026 г. № 27

Довожу до Вашего сведения, что 14 ноября 2026 года вышли из строя кондиционеры в переговорных комнатах на третьем этаже. Температура в помещениях держится выше 27 градусов, переговоры с клиентами приходится переносить.

Сервисная организация «Прохлада» по договору № 14-С обследовала оборудование и выдала заключение: компрессоры обеих сплит-систем подлежат замене. Ремонт по договору обслуживания в текущий перечень работ не входит.

Прошу согласовать ремонт кондиционеров силами сервисной организации за счёт бюджета административного отдела. Заключение и коммерческое предложение прилагаю.

Приложение: заключение сервисной организации и коммерческое предложение на 4 л. в 1 экз.

Автор записки

Начальник административного отдела

_____ / И. И. Иванов /