УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Ромашка»
В. В. Смирнов
«02» ноября 2026 г.

Инструкция по эксплуатации электроустановок

объекта электроснабжения производственной площадки

№ 7-ЭУ

1. Общие положения. Инструкция устанавливает порядок эксплуатации электроустановок производственной площадки: распределительного пункта 10 кВ, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, распределительных щитов цехов и осветительных сетей. Эксплуатацию ведёт электротехнический персонал, закреплённый за электрохозяйством приказом руководителя организации.

2. Ответственные лица. Ответственный за электрохозяйство назначается приказом и отвечает за исправное состояние и безопасную эксплуатацию установок. Перечень должностей электротехнического персонала с группами по электробезопасности приведён в приложении 1.

3. Осмотры и оперативное обслуживание. Осмотр электроустановок без снятия напряжения проводит оперативный персонал по графику, утверждённому ответственным за электрохозяйство. Результаты осмотра записывают в оперативный журнал с указанием даты, времени, выявленных дефектов и принятых мер.

4. Переключения. Переключения выполняют по бланку переключений или по распоряжению с записью в оперативном журнале, единолично или двумя лицами в зависимости от сложности схемы. Самовольные переключения запрещены.

5. Ремонт и испытания. Ремонт и профилактические испытания оборудования выполняют по графику планово-предупредительного ремонта. Работы в электроустановках ведут по наряду-допуску или распоряжению с оформлением допуска и надзором.

6. Действия при аварии. При отключении оборудования, задымлении или пожаре оперативный персонал действует по схеме электроснабжения и оперативной схеме: снимает напряжение с повреждённого участка, сообщает ответственному за электрохозяйство и руководителю организации, делает запись в оперативном журнале.

7. Ведение документации. На рабочем месте оперативного персонала хранят оперативную схему, схему электроснабжения, перечень инструкций, оперативный журнал и бланки переключений. Схемы проверяют на соответствие фактическому состоянию установок не реже одного раза в два года.

Разработал

Инженер-электрик

_____ / И. И. Иванов /

Согласовано

Специалист по охране труда

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru