Объект: административное здание, г. Тула, ул. Заречная, 14
Заказчик: ООО «Заречье»
Обследование провёл: инженер-строитель А. С. Ковалёв

# Дефектная ведомость № 1

ремонт металлической кровли с заменой на профлист

7 ноября 2026 г.

Кровля здания — металлическая по деревянной обрешётке, площадь покрытия 36 м². При осмотре 7 ноября 2026 года выявлены сквозные коррозионные повреждения листов, протечки в местах примыкания к трубам и прогиб обрешётки на площади 18 м².

Работы: разборка металлической кровли; устройство кровли из профлиста С-10 толщиной 0,7 мм; устройство конька из оцинкованной стали; смена сплошной обрешётки из досок до 30 мм; огнезащита деревянных конструкций; устройство примыканий к трубам; ремонт штукатурки и известковая окраска труб; погрузка и вывоз мусора.

Приложение: фотографии повреждений на 6 л. в 1 экз., акт осмотра от 07.11.2026 на 1 л. в 1 экз.

**Обследование провёл**

Инженер-строитель

_____ / А. С. Ковалёв /

**Согласовал**

Главный инженер ООО «Заречье»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru