УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Стройсервис»
А. В. Смирнов
«10» ноября 2026 г.

Технологическая карта на работы на высоте

Монтаж водосточных труб на фасаде административного здания

№ ТК-14

1. Область применения. Работы выполняют на фасаде административного здания высотой до 12 метров. Работы относятся к работам на высоте без оформления наряда-допуска по пункту 8 Правил, утверждённых приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н: периодически повторяются, выполняются на постоянном месте с постоянными условиями, применяются средства коллективной защиты, состав исполнителей постоянный.

2. Состав исполнителей. Бригада из двух человек: монтажник с 3-й группой по безопасности работ на высоте и помощник со 2-й группой. Оба прошли обучение по охране труда и проверку знаний, допущены к работам на высоте.

3. Средства защиты и инструмент. Страховочная привязь, карабины, страховочный канат, каска, ограждения, люлька, перфоратор, шуруповёрт. Перед началом смены средства защиты осматривают и проверяют сроки испытаний.

4. Последовательность операций. 1) Оградить опасную зону под местом работ. 2) Закрепить страховочный канат и проверить крепление. 3) Надеть привязь, пристегнуться к канату. 4) Поднять инструмент и детали в люльку. 5) Закрепить кронштейны и трубы. 6) Проверить крепление, снять привязь, убрать инструмент.

5. Требования безопасности. Не допускается работа без страховки, при ветре, скорость которого превышает допустимую для применяемых средств, при гололёде и грозе. Работы на высоте выполняют в светлое время суток. Инструмент закрепляют, чтобы исключить падение.

6. Ответственный. Производитель работ — мастер участка И. И. Петров. Он проводит инструктаж перед началом работ и проверяет выполнение требований карты.

Разработал

Мастер участка

_____ / И. И. Петров /

Согласовал

Специалист по охране труда

_____ / С. А. Иванова /

Образец с сайта nikexpert.ru