ООО «Ромашка»
Склад на ул. Заводской, 12
Ответственный: начальник склада С. А. Кузнецов

Журнал учёта огнетушителей

ООО «Ромашка», склад на ул. Заводской, 12

Начат 12 января 2026 г.

Огнетушитель № 1 — ОП-4, заводской номер 4471, дата выпуска 14.03.2024, дата перезарядки 14.03.2024, срок следующей перезарядки 14.03.2029, место установки — склад, у ворот № 2.

12.01.2026 — осмотр: корпус без вмятин, пломба цела, манометр в зелёной зоне, раструб чистый. Замечаний нет. Подпись: С. А. Кузнецов.

14.03.2026 — огнетушитель № 3 направлен на перезарядку в ООО «Пожтехсервис», акт № 27. Возвращён 21.03.2026, пломба и манометр проверены.

Ответственный за ведение журнала

Начальник склада

_____ / С. А. Кузнецов /

Руководитель

Директор ООО «Ромашка»

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru