Ответственный за пожарную безопасность
начальник склада П. П. Петров

Журнал учёта первичных средств пожаротушения

ООО «Ромашка», склад по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 7

Начат 12 января 2026 г.

№ 1. Огнетушитель порошковый ОП-4, заводской № 24517, место установки — склад, у входа, на пожарном щите. Дата ввода в эксплуатацию — 12.01.2026. Срок службы — 10 лет.

Осмотр 12.01.2026: корпус без повреждений, пломба цела, манометр в зелёной зоне, раструб чистый. Замечаний нет. Подпись — П. П. Петров.

№ 2. Пожарный щит ЩП-А, место установки — склад, у ворот. Укомплектован: огнетушитель ОП-4 — 2 шт., лом — 1 шт., багор — 1 шт., ведро — 2 шт., ящик с песком — 1 шт.

Перезарядка огнетушителя № 1 выполнена 20.01.2026, организация — ООО «Пожсервис», акт № 12. Следующая перезарядка — не позднее 20.01.2031.

Ответственный за ведение журнала

Начальник склада

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru