ООО «Северная нефть»
АЗС «Северная», Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д. 4
Эксплуатирующая организация — ООО «Северная нефть»
Петров Пётр Петрович, главный инженер

Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса

АЗС «Северная», резервуарный парк и топливораздаточные колонки

10 февраля 2026 г.

Объект — автозаправочная станция с двумя подземными резервуарами по 25 м³ и четырьмя топливораздаточными колонками. Объект относится к категории опасных производственных объектов III класса, зарегистрирован в государственном реестре.

Оборудование прошло экспертизу промышленной безопасности, срок следующего освидетельствования — 2028 год. Система молниезащиты и заземления проверена, протоколы прилагаются.

Основные угрозы — разгерметизация резервуара, разлив нефтепродуктов, возгорание при сливе топлива, несанкционированный доступ на территорию.

Территория ограждена, по периметру видеонаблюдение, доступ посторонних ограничен. Персонал проходит противопожарный инструктаж, на объекте есть первичные средства пожаротушения.

Ответственный за ведение паспорта — главный инженер. Актуализация — при изменении состава оборудования, после реконструкции и по итогам проверок надзорных органов.

Руководитель организации

Генеральный директор

_____ / И. И. Иванов /

Ответственный за паспорт

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru