ООО «Северная теплосеть»
Участок газопровода среднего давления, инв. № 47-Г
г. Киров, ул. Заводская, от ГРПШ-3 до котельной № 2

Паспорт газопровода

участок газопровода среднего давления от ГРПШ до котельной

20 ноября 2026 г. № 12-П

Газопровод стальной, подземный, среднего давления, протяжённость 412 м, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм. Рабочее давление 0,3 МПа, транспортируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542. Год постройки — 2026, способ прокладки — подземный на глубине 1,2 м до верха трубы.

Трасса проходит от ГРПШ-3 по ул. Заводской до котельной № 2. Пересекает автодорогу в футляре на ПК 4+20, подземные коммуникации — на ПК 2+60 и ПК 7+10. Границы охранной зоны установлены вдоль трассы.

На линии установлены: кран шаровой Ду 100 — 2 шт., кран шаровой Ду 50 — 1 шт., компенсатор — 1 шт. Арматура стальная, фланцевая, с указателями открытия и закрытия.

Испытания на прочность проведены давлением 0,6 МПа, на герметичность — 0,3 МПа. Результаты признаны удовлетворительными, утечек не обнаружено. Акт испытаний от 14 ноября 2026 г. прилагается.

Газопровод принят в эксплуатацию 20 ноября 2026 г. Приёмочный акт, исполнительная съёмка, акты на скрытые работы и сертификаты на трубы прилагаются.

Ответственный за эксплуатацию

Главный инженер

_____ / А. В. Соколов /

Утвердил

Генеральный директор

_____ / С. П. Мельников /

Образец с сайта nikexpert.ru