Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом, поз. 3, г. Подольск, ул. Заводская, 12

Акт освидетельствования скрытых работ

по объекту: жилой дом, поз. 3, г. Подольск

«14» мая 2026 г.

1. К освидетельствованию предъявлены работы по устройству монолитной фундаментной плиты в осях 1–7 / А–Г, выполненные по проектной документации ООО «Проект-Град», шифр 24-17-КЖ.

2. Работы выполнены по проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, и по рабочим чертежам марки КЖ.

3. При выполнении работ применены бетон В25, арматура А500С по ГОСТ 5781-82, опалубка щитовая.

4. Предъявлены документы, подтверждающие качество: паспорта на бетонную смесь и арматуру, акты на скрытые работы по подготовке основания, протоколы испытаний образцов бетона.

5. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов; разрешается производство последующих работ по обратной засыпке и устройству полов.

Представитель застройщика (технического заказчика)

Главный инженер ООО «Стройинвест»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель лица, выполнившего работы

Начальник участка ООО «Монолит-Строй»

_____ / И. П. Кузнецов /

Представитель органа строительного надзора

—

_____ / — /

Образец с сайта nikexpert.ru