Начат: 1 ноября 2026 г.
Окончен: _____
Ответственный за ведение: начальник склада С. А. Кузнецов

Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием

ООО «Ромашка», склад и офис на ул. Заводской, 12

Запись № 214 от 16 ноября 2026 г.

Объект: склад готовой продукции, помещение 3, ул. Заводская, 12. Осмотр проводил кладовщик Н. В. Орлов в 19:40.

Проверено: освещение выключено, силовые щиты обесточены, электронагревательных приборов нет; эвакуационные проходы свободны, двери запасного выхода закрыты на замок; первичные средства пожаротушения на месте — огнетушитель ОП-4, два, пломбы целы; мусор и упаковка вынесены.

Выявлено: на стеллаже у стены оставлена картонная упаковка. Устранено на месте.

Помещение закрыто, ключ сдан на пост охраны. Замечаний нет.

Осмотр провёл

Кладовщик

_____ / Н. В. Орлов /

Проверил

Начальник склада

_____ / С. А. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru