Объект: склад и офис, ул. Заводская, 12
Ответственный: инженер по охране труда А. С. Волков
Начат: 1 ноября 2026 г.
Окончен: _____

Журнал проверки пожарной сигнализации

ООО «Ромашка», склад и офис, ул. Заводская, 12

Запись № 14 от 16 ноября 2026 г.

Проверка внешнего состояния приборов и извещателей, проверка индикации на приёмно-контрольном приборе, проверка прохождения сигнала до пульта. Замечаний нет, система в дежурном режиме.

Исполнитель: инженер по охране труда А. С. Волков, подпись.

Неисправностей не выявлено.

Следующая проверка — 23 ноября 2026 г.

Ответственный за пожарную безопасность

Инженер по охране труда

_____ / А. С. Волков /

Образец с сайта nikexpert.ru