Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
С. С. Сидоров
Начат 1 сентября 2026 г.
Окончен _____

Журнал распоряжений по тепловым энергоустановкам

ООО «Ромашка», котельная и тепловой пункт производственной площадки

Запись № 1 от 01.09.2026

Распоряжение: к 15 сентября 2026 года проверить и опрессовать трубопроводы теплового пункта, результаты оформить актом. Ответственный — слесарь по обслуживанию тепловых сетей А. А. Кузьмин. Распоряжение отдал главный инженер В. В. Орлов.

Распоряжение: до 20 сентября 2026 года заменить участок изоляции на подающем трубопроводе в котельной, работы вести по наряду-допуску. Ответственный — мастер участка И. И. Иванов. Распоряжение отдал главный инженер В. В. Орлов.

Отметка о выполнении: опрессовку выполнили 14.09.2026, акт № 7; изоляцию заменили 19.09.2026, наряд-допуск № 12 закрыт.

Запись внёс

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru