ООО «Ромашка»
Участок № 2, электрохозяйство
Ответственный: энергетик С. С. Смирнов

Журнал учёта электрооборудования

ООО «Ромашка», участок № 2

Начат 12 января 2026 г.

1. Перфоратор Bosch GBH 2-26, инв. № 014, 220 В, 2024 г. выпуска. Ввод в эксплуатацию — 12.01.2026, осмотр — 12.01.2026, результат — исправен, к работе допущен.

2. Удлинитель силовой У-25, инв. № 031, 220 В. Осмотр 12.01.2026: изоляция цела, розетки без повреждений, допущен. Следующий осмотр — 12.04.2026.

3. Сварочный аппарат Inverter 200, инв. № 047, 380 В. Испытание изоляции 20.01.2026, сопротивление 12 МОм, протокол № 7.

Ведёт журнал

Энергетик

_____ / С. С. Смирнов /

Проверил

Главный инженер

_____ / А. А. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru