ООО «Ромашка»
Склад на ул. Заводской, 12
Ответственный за пожарную безопасность П. П. Петров

Журнал учёта огнетушителей

и технического обслуживания первичных средств пожаротушения

Начат 09 января 2019 г.

Огнетушитель ОП-4, заводской номер 4712, установлен у входа на склад, дата выпуска 12.03.2018, дата последней перезарядки 12.03.2018.

14.01.2019 — осмотр: корпус без повреждений, пломба цела, манометр в зелёной зоне, раструб чистый. Замечаний нет.

14.01.2020 — проверка с частичной разборкой: давление в норме, порошок не слёживался, срок перезарядки не истёк. Пригоден к работе.

Ответственный за пожарную безопасность

Заведующий складом

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru