Ответственный за пожарную безопасность
И. И. Иванов
Начат: 09 января 2023 г.
Окончен: _____

Журнал учёта огнетушителей

ООО «Ромашка», склад по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 4

09 января 2023 г.

№ 1. Огнетушитель ОП-4, заводской номер 24517, место установки — склад, у входа. Дата ввода в эксплуатацию — 12.03.2021. Дата последней перезарядки — 15.04.2022. Следующая перезарядка — не позднее 15.04.2027. Осмотр 09.01.2023: корпус без повреждений, пломба цела, манометр в зелёной зоне. Подпись: И. И. Иванов.

№ 2. Огнетушитель ОУ-5, заводской номер 11803, место установки — серверная. Дата ввода в эксплуатацию — 20.06.2020. Перезарядка не требуется, баллон проверен 09.01.2023: масса в норме, раструб не засорён, пломба цела. Подпись: И. И. Иванов.

Ответственный за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru