ООО «Ромашка»
Скважина № 2, глубина 48 м, насос ЭЦВ 6-10-80
Лицензия на пользование недрами от 12.03.2021, срок до 12.03.2046
Счётчик турбинный, заводской № 284517, поверен 14.01.2026

Журнал учёта воды из скважины

за март 2026 года, скважина № 2

Март 2026 г.

Показания снимает оператор насосной станции С. А. Крылов ежедневно в 8:00, до включения насоса. Начальные показания на 1 марта — 12 480 м³, конечные на 31 марта — 13 265 м³.

Израсходовано за месяц 785 м³. Лимит по лицензии — 1 000 м³ в месяц; превышения нет.

Сброс воды в систему водоотведения за месяц — 410 м³, остальное ушло на полив участка и подпитку бассейна.

Журнал ведёт оператор насосной станции, проверяет главный инженер. Записи за месяц закрыты 31 марта, лист подписан.

Ответственный за учёт

Оператор насосной станции

_____ / С. А. Крылов /

Проверил

Главный инженер

_____ / А. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru